



Monteringsvejledning af Tilbageløbsstop med svømmer til meterbrønde

Montering:

Tilbageløbsstoppet placeres vandret i røret fra huset og fastgøres med vandafvisende lim eller silikone (sørg for at presse den ned i bunden af røret). Herefter tætnes der omkring tilbageløbsstoppet med vandafvisende silikone.

Tilbageløbsstoppet er fremstillet i 2mm rustfrit stål. Et materiale der er modstandsdygtigt over for kloakvand.

Tilbageløbsstoppet skal placeres vandret i brønden på udløbsledningen fra huset. Tilbageløbsstoppet vil altid stå i åben position, men ved en pludselig vandstigning i brønden vil svømmeren løfte sig, og klappen lukkes.

VVS.NR.

153940-110

153940-160

HF.NR RØRDIMENSION

1170 110mmpvc/4"Betan

1171 160mmpvc/6"Betan

LÆNGDE DIAMETER

320mm 98mm

350mm 145mm

Højvandslukker op til 200mm fremstilles på bestilling.



Overensstemmelseserklæring

Vi H.F. HANSEN MASKINFABRIK APS, Elsenbakken 3, 3600 Frederikssund, erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:
HF Tilbageløbsstop

Som er opfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standard:
DS/EN 13564-1 : 2003

We H.F. Hansen Maskinfabrik ApS, Elsenbakken 3, DK-3600 Frederikssund, declare under our sole responsibility that this product:
HF anti-flooding device

To which this declaration relates is in conformity with the following standard:
DS/EN 13564-1 : 2003

Frederikssund 01.09.2011



Deklaration of conformity

H.F. Hansen Maskinfabrik ApS
D. T. Jensen